

# Столична община

## Столичен инспекторат

София 1000 ул. "Париж" № 5, тел. 9377 230, факс 9377 221, e-mail: [inspectorat@inspectorat-so.org](mailto:inspectorat@inspectorat-so.org)/[www.inspectorat-so.org](http://www.inspectorat-so.org)

**ДО „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“ НА СО**

На Ваш изх. № СОА21-КЦ01-54425/10.11.2021г.

На наш вх. № ССИ21-КЦ01-9360/10.11.2021г.

Столичен инспекторат към СО  
Per № ССИ21-КЦ51-9123  
Регистриран на 25.11.2021  
Код за достъп: HUE4B46AFEC  
на адрес <http://inspectorat-so.org/>



**Относно:** Сигнал с вх. № ССИ21-КЦ01-9360/10.11.2021г.

Във връзка със сигнал, постъпил в Столичен инспекторат, относно паркиране в зелени площи и запушена дъждоприемна шахта пред бл. 106 в ж.к. "Надежда" - I част, Ви уведомявам следното:

Служители на Столичен инспекторат са извършили проверки на място и проверка по документи в районна администрация „Надежда“, относно статута на посочената в сигнала територия.

При проверката е установено, че бл. 106 попада в УПИ III за ЖС, кв. 132а по действащ регулационен план на м. „Надежда 1а и 1б“. Територията на блока попада в жилищна устройствена зона с комплексно застрояване по ОУП.

Пред блока преминава обслужваща улица от о.т. 238 до о.т. 237 с ширина на улицата по ПУП 13 /тринайсет/ метра, включваща и тротоарите.

От другата страна на улицата, същата граничи с УПИ IV за подземен паркинг с озеленяване от кв. 132а.

При измерване на място е установено, че колите попадат в улицата, която не е изградена в пълния си габарит. В случая изграденото улично платно е 9 /девет/ метра.

На 15.11.2021г. свлечената от зелената площ кал около дъждоприемната шахта е почистена от служител на фирмата изпълнител за дейност "Чистота" за район "Надежда" - "Грийн Партнърс - БКС" ДЗЗД. На 19.11.2021г. представители на "Софийска вода" АД са извършили профилактика на хоризонталната част на шахтата.

В Комуникационния портал, поддържан от Столичен инспекторат, „софтуер за констатиране на състоянието на инфраструктурни обекти на територията на Столична община и уведомяване на отговорните за тях страни“ е подаден сигнал с ID 37896 от 11.11.2021г. за липсваща решетка на дъждоприемна шахта, находяща се пред бл. 106, включително и снимков материал. За липсващата решетка е уведомена и районна администрация "Надежда" чрез съставен констативен протокол № КП-21-0061328.

С уважение,

**инж. ПЕТЪР НИКОЛОВ**

**ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ**

(упълномощен със Заповед № ССИ21-РД56432/19.10.2021г.)

